



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n.8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**UNITÀ OPERATIVA: UOC**

**DETERMINAZIONE GIUSTA REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA', AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N° 301 DELL'1.07.2016**

**OGGETTO:** FORNITURA CON POSA IN OPERA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 3107661 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI UNA CELLA FRIGORIFERA PER ALIMENTI PER I LOCALI DISPENSA DEL PO SANTOBONO – DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC - Spesa totale di € 13.986,00 + IVA – SMART CIG: Z34386722E

**PREMESSO:**

- **CHE**, con nota prot. n. **5579 dell'11.03.2022** agli atti, il Direttore Medico del PO Santobono ha trasmesso, tra le altre, la richiesta della fornitura, con posa in opera, di una cella frigorifera per alimenti;
- **CHE**, in data **11.03.2022**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **2976628**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, a seguito della quale nessuna ditta ha presentato offerta;
- **CHE**, a seguito di richiesta di indicazioni, giusta nota e-mail del **24.03.2022**, la Direzione Medica del P.O. Santobono ha fornito riscontro in data **25.03.2022**;
- **CHE**, in data **28.03.2022**, è stata inoltrata una seconda Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **2987379**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, risultata deserta per mancanza di offerte valide così come da parere tecnico espresso dal direttore Medico del P.O. Santobono, giusta nota **prot. 8976 del 28.04.2022** agli atti;
- **CHE**, con nota **prot. n. 8977 del 28.04.2022** e successiva nota **prot. 10180 del 13.05.2022**, il Direttore Medico di Presidio del PO Santobono ha trasmesso la revisione del capitolato in questione con la quale sono state meglio specificate le caratteristiche tecniche;
- **CHE**, con nota mail del 17.05.2022, il Direttore Sanitario Aziendale ha trasmesso il proprio Nulla Osta;
- **CHE**, in data **31.05.2022**, è stata inoltrata una terza Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **3027800**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta;
- **CHE** in data **07.07.2022**, la RDO di cui al punto che precede è stata revocata a causa di un problema della piattaforma MEPA che ha impedito la corretta partecipazione delle ditte;
- **CHE**, pertanto, in data **12.07.2022**, è stata inoltrata una nuova Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **3107661**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta;
- **CHE**, entro il termine stabilito, hanno fatto pervenire offerta le ditte **NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC, SERVIZI OSPEDALIERI SRL, JKS REFRIGERATION SRL, GRIECO PASQUALE**;
- **CHE**, con nota **prot. 15566 del 01.08.2022**, le offerte, con le relative schede tecniche, sono state trasmesse al Direttore Medico del PO Santobono per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota **prot. 21191 del 28.10.2022** agli atti, il sopracitato ha trasmesso il parere tecnico con il quale è stata giudicata idonea e conforme al capitolato l'offerta presentata dalla ditta **NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA**. Le offerte presentate dalle ditte **SERVIZI OSPEDALIERI SRL, JKS REFRIGERATION SRL, GRIECO PASQUALE** sono risultate non conformi per tutte le motivazioni che di seguito si riportano:
  - *la Ditta **SERVIZI OSPEDALIERI** viene esclusa in quanto non risulta conforme al CSA infatti non riporta nella scheda tecnica la presenza degli allarmi richiesti da CSA e specificamente "allarme acustico e visivo temporizzabile di mancata/incompleta chiusura porta; allarme acustico e visivo azionabile all'interno da persona in difficoltà; allarme da persona presente dentro la cella, temporizzato"; da CSA viene richiesta una*

pedana di accesso rinforzata per consentire il passaggio di pedane di circa 300 kg , mentre nella scheda tecnica detta informazione non è riportata; da CSA è richiesta illuminazione di emergenza e la segnalazione dell'uscita della cella evidente anche in assenza di illuminazione (ad esempio con bande fluorescenti) mentre nella scheda tecnica detta informazione non è riportata.

- la Ditta **JKS REFRIGERATION** viene **esclusa** in quanto non risulta conforme al CSA infatti da CSA viene richiesta una pedana di accesso rinforzata per consentire il passaggio di pedane di circa 300 kg , mentre nella scheda tecnica è riportata la presenza di un pavimento rinforzato ma non viene riportato il peso che può essere sostenuto; relativamente agli allarmi da CSA vengono richiesti "allarme acustico e visivo temporizzabile di mancata/incompleta chiusura porta; allarme acustico e visivo azionabile all'interno da persona in difficoltà; allarme da persona presente dentro la cella, temporizzato" mentre nella scheda tecnica riporta esclusivamente la conformità degli allarmi che riguardano l'impianto frigorifero; da CSA è richiesta la presenza di illuminazione di emergenza e segnalazione dell'uscita della cella evidente anche in assenza di illuminazione (ad esempio con bande fluorescenti) mentre nella scheda tecnica detta informazione non è riportata.
- La Ditta **GRIECO PASQUALE** viene **esclusa** in quanto risulta non conforme in quanto da CSA è richiesto "allarme acustico e visivo temporizzabile di mancata/incompleta chiusura porta; allarme acustico e visivo azionabile all'interno da persona in difficoltà; allarme da persona presente dentro la cella, temporizzato" mentre nella scheda tecnica in merito agli allarmi riporta esclusivamente la dicitura "quadro allarme uomo in cella"; da CSA è richiesta la presenza di illuminazione di emergenza e segnalazione dell'uscita della cella evidente anche in assenza di illuminazione (ad esempio con bande fluorescenti) mentre nella scheda tecnica riporta esclusivamente l'indicazione "luce interna LED".
- La Ditta **NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA** risulta **idonea e conforme** a quanto richiesto da CSA.

#### **RICHIAMATI:**

- il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;
- i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018, che disciplinano l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
  - VISTO che, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida, la rotazione non si applica laddove – come nella presente procedura - l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- Tanto premesso:

#### **VISTI:**

- L'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Il comma 2, lett. a) del medesimo articolo 36, che prevede l'affidamento diretto per acquisti d'importo inferiore ad € 40.000,00 + iva;
- **RITENUTO**, pertanto, di disporre l'aggiudicazione della fornitura biennale in oggetto presso la ditta **NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC** per un importo complessivo di € **13.986,00 + IVA**;
- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a € **13.986,00 + IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

## **IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA**

## **D E T E R M I N A**

- 1)** Aggiudicare alla ditta **NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC**, con sede in VIA ORTI DI MALABARBA 15 - ROMA - tel. 0643588398 – P.IVA 03789191008, la fornitura in oggetto nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata **"OFFERTA ECONOMICA NUMERO R.D.O. 3107661"** che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2)** Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto è pari ad Euro **13.986,00** + IVA (Gruppo acquisti SAP H31 - Magazzino SAP H04 / Rif. Punto Ordinante OLIAM OP);
- 3)** Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto al Direttore Medico di Presidio del PO Santobono (o suo delegato) perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 4)** Trasmettere copia del presente atto al Direttore Medico di Presidio del PO Santobono, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- 5)** Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

**IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**(Dott.ssa Erica Ferri)**

f.to digitalmente

**L'Impiegato addetto all'istruttoria**

**Sig. Pietro Scolorato**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Collaboratore Amm.vo Prof.le**

**Pasquale Sommella**

f.to digitalmente