



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DA
ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DELL’A.O.R.N.
SANTOBONO PAUSILIPON

ALLEGATO D
DETTAGLIO COGENERATORE

Dati generali	
Marca e modello	Viessman Vitobloc 200 Tipo EM-260/390
Sede del cogeneratore	P.O. Santobono
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	Si
Anno di entrata in esercizio	2022
Potenza elettrica netta (kW)	260
Potenza termica recuperata (kW)	390
Potenza frigorifera recuperata (kW)	0
Potenza immessa (kW)	693
Anno 2022	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	323.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	479.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	0
Metano consumato (mc/anno)	88.963,9
Ore annue di funzionamento (h/anno)	1.200
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	0