


AORN Santobono - Pausilipon



Prot. nr. 0020380
del 01/10/2024
alle 15:10



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO – PAUSILIPON”**
Via Teresa Ravaschieri (Già Via della Croce Rossa), 8 – 80122 – Napoli

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
PEC: provveditorato.santobono@pec.it

AVVISO DI CHIARIMENTI

OGGETTO: Procedura di gara sottosoglia comunitaria, mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) n. 4569277, per l'affidamento della fornitura annuale urgente, in somministrazione, di filtri anti-Legionella e anti-Pseudomonas – Importo a base di gara € 80.000,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.

Termine di scadenza chiarimenti: ore 13.00 del 30.09.2024

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13.00 dell'8.10.2024

Chiarimenti Documentazione Amministrativa:

QUESITO N. 1: *Vorremmo partecipare alla gara in oggetto, ma il requisito richiesto non è di facile comprensione, in quanto fa riferimento a forniture analoghe e chiediamo se per forniture analoghe si possa considerare anche la nostra qualifica nel trattamento legionella, di cui possiamo allegare molteplici contratti con strutture sanitarie.*

Risposta: Si chiarisce che per forniture analoghe s'intendono le principali forniture realizzate dal concorrente negli ultimi tre anni nel medesimo settore oggetto della gara a cui partecipa.

Chiarimenti Capitolato Tecnico:

QUESITO N. 1: *“In relazione alla tipologia e qntà di filtri richiesti si chiede di voler confermare che, così come da consuetudine, i filtri offerti devono presentare una ritenzione batterica testata e*

certificata di almeno 11log per tutti i modelli offerti (atta a garantire il filtraggio di tutti i microrganismi patogeni presenti in acqua, così come da studi e pubblicazioni) e con dimensioni del filtro $\leq 55 \times 80 \text{mm}$ al fine di garantire e assicurare la piena compatibilità con rubinetti e bidet presenti nei vari reparti dei P.O. (minimo ingombro).

Risposta: Si confermano le specifiche tecniche riportate nel CSA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Coll. Amm.vo Emanuele Ragosta)

**IL DIRETTORE DELLA UOC
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

(Dott.ssa Erica Ferri)
